



Gøderup Vandværk

Gøderupvej 38, Gøderup
4000 Roskilde

Registrernr.: T90136
Kundenr.: 150716
Ordrenr.: 685346
Prøvenr.: 23299816

Modt. dato: 2012.02.13

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Gøderup Vandværk
Gøderupvej 38, Gøderup, 4000 Roskilde
Prøvested.....: **Gøderup Vandværk Ledningsnet - 104698/4261002899**
Udtagningsadresse: **Gøderupvej 46**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Bryggershane**
Prøveudtagning...: 2012.02.13 kl. 09:28
Prøvetager.....: Eurofins Miljø A/S (PA1)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2012.02.14 kl. 00:01 - 2012.02.17

	Prøvenr.: 23299816	Prøve ID:	**Grænseværdier			Um (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
E. coli	<1	MPN/100 ml		i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA	2	CFU/ml		200	DS/I 6222:2000	
Jern (Fe)	0.22	mg/l		0.2	SM3120-ICP	30

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	5.3	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	10
Ledningsevne	73	mS/m	>30		DS/EN 27888	6
Iltindhold	10.3	mg/l		> 5	DS/EN 25814	6

Kopi af rapporten er sendt til:

- Gøderup Vandværk, Højvangsvej 1, Gøderup, 4000 Roskilde
- Løjre Kommune, Møllebjergvej 4,, 4330 Hvalsø
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Sjælland, Rolighed 7, 2, 4180 Sorø

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Um(%): Den ekspanderede måleusikkerhed Um er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

§) Resultater mærket § overholder ikke kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

17. februar 2012



Kundecenter: tlf.70224256 Annette Vendel

Kontaktperson

Godkendt af

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.